



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: 1067/2023
Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová
Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327
E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

SAGASTA
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

Sokolov, 31. října 2023

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo) – vyjádření k dokumentaci pro územní řízení.

V zájmovém území uvedené stavby se nachází vodohospodářské zařízení (**vodovod, kanalizace a Skupinový vodovod Horka**) ve správě naší společnosti. K předložené projektové dokumentaci na rekonstrukci traťového úseku nemáme připomínky za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené podmínky:

- **upozorňujeme, že v současné době je ve výstavbě odkanalizování obce Hlavno do Citic – tato stavba zasahuje do zájmového území předmětné rekonstrukce traťového úseku – v současné době nemáme k trase nově budovaného vodohospodářského zařízení včetně čerpacích stanic žádný zákres**
- před zahájením prací na rekonstrukci traťového úseku musí být trasy vodohospodářského zařízení upřesněny na místě stavby za přítomnosti **vedoucího pracovníka** příslušného provozního střediska viz. níže
- **v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován vedoucí pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti**
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné a musí být zachován bezporuchový provoz vodovodů a kanalizací
- **zařízení staveniště nesmí být umístěno nad vodohospodářským zařízením ani v jeho ochranném pásmu**
- stavebník je povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace
- **dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení budou předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání, v případě poškození vlivem stavby (např. poježdění těžké techniky) bude provedena výměna poškozených částí na náklady realizační firmy**
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jířího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni



VODÁRNA SOKOLOVSKO

- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (říjen 2020)**, křížení bude prováděno kolmo na osu potrubí
- **veškeré stavby a konstrukce, které jsou pevně spojené se zemí, požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle Zákona č. 274/2001Sb.§23**
- při rekonstrukci ŽST Citice a ŽST Dasnice nesmí dojít k poškození vodovodních a kanalizačních přípojek pro dané objekty.

Kontakty:

- **p. Daniel Brožek:** vytyčení sítí, 352 304 223, mobil 603 204 901, měřicí vůz 603 857 053
- **p. Petr Bari:** středisko Vodovody – město, mobil 603 545 013
- **p. Jiří Ouředník:** středisko Vodovody – venkov, mobil 722 983 314
- **p. Karel Neckář:** středisko SVH, mobil 603 157 008
- **p. Petr Mrázek:** středisko Kanalizační sítě, mobil 603 157 004

S pozdravem

Bc. Olga Bulandrová

Referent odd. technické dokumentace



VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jířího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz